

Stromnetzstrukturdaten Kalenderjahr 2023

§17 Abs. 2 Nr. 1,3,4,5 und 6 StromNZV

Jahreshöchstlast:

| Spannungsebene | Datum | Leistung [kW] |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| Mittel-/Niederspannung | 15.02.2023, 14:15 Uhr | 2.976 |

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 StromNZV

Stromkreislänge:

| | Stand | Länge [m] |
|---|------------|-----------|
| Freileitungen Hoch-/Niederspannung | 31.12.2023 | 0 |
| Mittelspannungskabel | | |
| Massekabel | 31.12.2023 | 5.100 |
| PE-/VPE-Kabel | 31.12.2023 | 7.000 |
| Niederspannungskabel | | |
| Netzkabel | 31.12.2023 | 0 |
| Hausanschlusskabel | 31.12.2023 | 0 |

Installierte Leistung der Umspannebenen:

| Spannungsebene | Stand | Leistung [kW] |
|----------------|------------|---------------|
| Mittelspannung | 31.12.2023 | 8.000 |
| Niederspannung | 31.12.2023 | 0 |

Entnommene Jahresarbeit:

| Spannungsebene | Stand | Arbeit [kWh] |
|----------------|------------|--------------|
| Mittelspannung | 31.12.2023 | 3.507.862 |
| Niederspannung | 31.12.2023 | 8.691.042 |

Anzahl der Entnahmestellen:

| Spannungsebene | Stand | Anzahl |
|------------------------|------------|--------|
| Mittel-/Niederspannung | 31.12.2023 | 6 |
| Niederspannung | 31.12.2023 | 21 |

Versorgte Fläche: 50,3ha