



Netzstrukturdaten TRIDELTA Energieversorgungs GmbH

§17 Abs. 2 Nr. 1,3,4,5 und 6 StromNZV

Jahreshöchstlast:

Spannungsebene	Zeitpunkt	Leistung [kW]
Mittelspannung	22.03.2021; 11:30	3.520

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 StromNZV

Stromkreislänge:

	Stand	Länge [m]
Freileitungen Hoch- und Niederspannung	31.12.2021	0
Mittelspannungskabel		
Massekabel	31.12.2021	5.100
PE-/VPE-Kabel	31.12.2021	7.000
Niederspannungskabel		
Netzkabel	31.12.2021	0
Hausanschlusskabel	31.12.2021	0

Installierte Leistung der Umspannebenen:

	Stand	Leistung [kW]
Mittelspannung	31.12.2021	8.000
Niederspannung	31.12.2021	0

Entnommene Jahresarbeit:

	Stand	Arbeit [kWh]
Mittelspannung	31.12.2021	2.565.838
Niederspannung	31.12.2021	16.508.984

Anzahl der Entnahmestellen:

	Stand	Anzahl
Mittelspannung	31.12.2021	4
Niederspannung	31.12.2021	20

Versorgte Fläche: 50,3ha

Grundzuständiger Messstellenbetreiber: TRIDELTA Energieversorgungs GmbH